

Kwaliteitsverklaring
douchewater-warmteterugwinapparaat
t.b.v. berekening NEN 5128

(energieprestatie voor woningen en woongebouwen
- bepalingmethode)

Kiwa Nederland B.V. verklaart hierbij dat van het douchewater
warmteterugwinapparaat,

Type : DSS/Bries douchebakWTW met vlakke roestvast stalen
warmtewisselaar (versie 2)

van : Bries Energietechniek

te : Roden, Nederland

waarvan een door Bries aangeleverd en geïnstalleerd exemplaar is doorgemeten volgens de meetmethode die is vastgelegd in NEN 5128 + A1:2009 gepubliceerd in mei 2009 en de correctiebrief van TNO gedateerd 26 juni 2009. De metingen tonen aan dat dit exemplaar de warmte uit het afvalwater terugwint met een rendement van:

Tapdebiet (l/min, 40°C)	Tapvolume (l)	Rendement [%]	Klasse
7.5	100	47.9	
9.2	73	44.0	3, in overeenstemming met NEN 5128 + A1:2009
12.5	100	40.7	4, in overeenstemming met NEN 5128 + A1:2009
15.0	100	39.5	

Apeldoorn, 15 april 2010



Ing. A.A. Slomp,
Product Manager,
Kiwa Nederland B.V.