

Kwaliteitsverklaring
douchewater-warmteterugwinapparaat
t.b.v. berekening NEN 5128
(energieprestatie voor woningen en woongebouwen
- bepalingsmethode)

Gastec Certification B.V. verklaart hierbij dat het douchewater
warmteterugwinapparaat,

Type : DSS/Bries dubbelwandige douche WTW met kunststof
buitenmantel. Lengte 2,0m, diameter 63mm

van : Bries Energietechniek


te : Roden, Nederland

doorgemeten is volgens de meetmethode ontwikkeld door Gastec Certification BV in opdracht van Novem (Juli 2003). In NEN 5128 per 21 mei 2009 (wijzigingsblad A1: 2009) zijn de tapdebieten aangepast. Het apparaat is met deze tapdebieten doorgemeten. Dit levert het volgende rendement op:

Klasse	Tapdebiet (l/min, 40°C)	Tapvolume (l)	Rendement
			[%]
3	9.2	73*	57.6
4,5,6	12.5	100*	56.0

*) Het gemeten tapvolume wijkt af van het tapvolume opgegeven in NEN 5128+A1:2009.

Apeldoorn, 16 juni 2009



Ing. A.A. Slomp,
Manager Appliances,
Gastec Certification B.V.